

# Montaj talimatnamesi

## Modüllerin takılışı ve sökölüşü

### 1. Genel

Modüllerin takılışı veya sökölüşü sadece yetkili ve mütehasıs bir firma tarafından yapılmalıdır.

Modül şeklindeki imalattan dolayı ayar sistemi universal olarak kullanılabilir.

Modüller sonradan eklenebilir veya değıştirilebilir.

Teknik hususlarla ilgili sorular için mutlaka bütün modül donatımı ve ayar aleti tipi seri numarası ile birlikte (örn. HS 3220 0100) bildirilmelidir. Ayar aleti tip numarasını ayar aletinin sırt tarafındaki tip plakasından alabilirsiniz.

### 2. Mütehasıs firma için öneriler

Tesisatı elektrik şebekesinden kesiniz (kalorifer imdat şalteri veya sigorta ile).

Şeffaf kapağı sökünüz.

Örtü plakasını alt ve üst kısmının ortasından tutarak çıkarınız.

Yeni modülün nereye takılacağı ayar aletinin alt çerçevesinde görülebilir.

Başka bir yere takılmamalıdır.

Modüllerin yataklarından sökölülmesi için gerekli askıyı ayar aleti evraklar cebinde veya enformasyon sürgü panelinin üstünde bulabilirsiniz.

Montaj askısı sabitleştirme klemenslerinin deliklerine takılıp, askı vasıtası ile modül öne doğru dışarı çıkarılır.

Yeni modülü kendine ait yerine takıp bastırınız.

Modülleri takma esnasında yerlerine düzgün oturmalarına ve rayların üstünde temiz bir şekilde kaymalarına dikkat ediniz.


Örtü plakalarını tekrar yerine takınız.

Tesisatı tekrar çalıştırınız.

### 3. Vida tespitli modüller

Modüllerin vidalanarak tespit edilen ayar aletlerinde bir yedek modül takılması gerektiğinde, şu şekilde hareket edilmelidir:

- Sözü geçen modülün veya kör levhanın tespit vidalarını sökünüz.
- Vidaların yerine montaj askısını takıp modülü dışarı çekiniz.
- Yedek modülün tespit klemenslerini sökünüz.
- Yedek modülü daha önce olduğu gibi yerine oturtup vidalarla tespit ediniz.



Ayar aleti tipi  
Örn. HS 3220

Seri-No. Örn 01

İmal No.

