

Instructions de montage

Partie centrale M203 de l'appareil de régulation HS2102

Montage

1. Mettre l'appareil de régulation hors tension (par l'intermédiaire de l'interrupteur d'arrêt d'urgence du chauffage ou du fusible).
2. Retirer le capot de l'appareil de régulation.
3. Retirer la partie centrale du dispositif de réglage. Recourber les languettes de guidage latérales vers l'extérieur et retirer la partie centrale.
4. Enlever le connecteur câble plat.
5. Raccorder le connecteur câble plat sur la barette de connexion de la nouvelle partie centrale.

Attention

Le connecteur femelle doit être raccordé parallèlement au connecteur mâle de façon à ne pas créer de perturbation électronique.

6. Insérer de nouveau la partie centrale dans les languettes de guidage et remonter le capot sur l'appareil de régulation.
7. Mettre l'installation sous tension et procéder à un essai de fonctionnement.

